



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**«ГРИЗЛИ»**

Инструкция по эксплуатации (паспорт)

2020г.

**Маркировка светильника:**

1065-040-200





# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## «ГРИЗЛИ»

Изготовитель ООО «Гризли» (Россия, Москва)

ТУ3461-001-317433798-2014

### Паспорт

#### 1. Введение

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим установленные изготовителем основные параметры и технические характеристики светодиодного светильника «ГРИЗЛИ». Паспорт, также устанавливает правила его монтажа, эксплуатации и хранения, соблюдение которых обеспечивает его длительный срок службы.

#### 2. Общие сведения и назначение

**2.1.** Светильник «ГРИЗЛИ» предназначен для освещения дорог, переулков, парков, скверов, площадей и дачных участков.

**2.2.** Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

#### 3. Технические характеристики

Таблица 1 – Основные технические параметры

Артикул	Серия	P, Вт	IP	Габаритные размеры, мм
1065-040	ГРИЗЛИ	40	65	300x106x57
1065-050	ГРИЗЛИ	50	65	300x106x57
1065-060	ГРИЗЛИ	60	65	300x106x57
1065-080	ГРИЗЛИ	80	65	600x106x57
1065-100	ГРИЗЛИ	100	65	600x106x57
1065-120	ГРИЗЛИ	120	65	600x106x57
1065-140	ГРИЗЛИ	140	65	1000x106x67
1065-160	ГРИЗЛИ	160	65	1000x106x67
1065-180	ГРИЗЛИ	180	65	1200x106x67
1065-200	ГРИЗЛИ	200	65	1000x106x67

Таблица 2 – Основные световые параметры

Артикул	Световой поток светильника, Лм
	Прозрачный ударопрочный поликарбонат
1065-040...200	5850,6050,6700,11700,12100,13350,16550,19400,21900,24250

Рабочее напряжение: ~176...264В, 50/60 Гц.

Цветовая температура: 5000К.

Рассеиватель: Прозрачный.

Диапазон рабочих температур: от -40 до +50°С.

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Коэффициент мощности: >0.98

Пульсации светового потока: < 5



#### **4. Транспортировка и хранение**

**4.1.** Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от механических воздействий приводящих к повреждениям.

**4.2.** Изделия допускаются к хранению стопками не более 10 изделий. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

#### **5. Требования по технике безопасности**

**5.1.** Запрещается монтаж и демонтаж светильника при включённом напряжении.

**5.2.** Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

**5.3.** Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

**5.4.** Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

**5.5** В случае обнаружения неисправности необходимо обратиться в ООО «Гризли», контактные данные указаны ниже.

#### **6. Подключение светильника**

**6.1.** Отключите питание и убедитесь в отсутствии напряжения.

**6.2.** Подсоедините провода к сети 220 В. Коричневый провод – фаза, синий – ноль, жёлто-зелёный (чёрный) - земля. Сечение проводов питания должно быть в пределах 0,75 – 1,5 мм<sup>2</sup>.

#### **7. Техническое обслуживание и правила эксплуатации**

**7.1.** Светильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен). Другое обслуживание не требуется.

**7.2.** Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

**7.3.** Перед эксплуатацией снять защитную плёнку с рассеивателя.

#### **8. Гарантийные обязательства**

**8.1.** Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя.

**8.2.** В гарантийный ремонт принимается светильник, не имеющий механических повреждений при наличии товарного чека.

**8.3.** Гарантийный срок эксплуатации составляет - 60 месяцев с даты продажи.

**8.4.** Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

**8.5.** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильников без предварительного уведомления.

#### **9. Свидетельство о приемке**

Светильник соответствует ТУ 3461-001-31743798-2014 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: \_\_\_\_\_

Дата продажи указана в товарном чеке.

Изготовитель: ООО «Гризли»

Факт. адрес: г. Москва, Мытищи, Олимпийский Проспект, 50, к.1

Тел: +7 (499) 714-79-76

E-mail: [grizli@sgsmask.ru](mailto:grizli@sgsmask.ru) [www.grizlirus.ru](http://www.grizlirus.ru)

2020г.